ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА СГОЭС

Информация о компании:

Название компании: _____
Почтовый адрес: _____
_____
_____
_____
Контактное лицо: _____ Email: _____
Телефон: _____ Факс _____

Краткое описание области применения, объект:

_____

Новый объект ☐	Существующий объект ☐	Наружная установка ☐	Установка внутри помещения ☐	Требуемый срок поставки (недель) _____

Тип газоанализатора:

Тип газа	Кол-во	Тип резьбы *			Диапазон измерений, %НКПР	Точность, %НКПР	Выходы				Вводные отверстия** (указать 1 или 2)	Кабельный ввод (указать 1 или 2)
		M20	M25	¾ NPT			4-20 мА	Релейный	Modbus	Другие		
Метан ☐		☐	☐	☐	0-100	5	☐	☐	☐			
Пропан ☐		☐	☐	☐	0-100	5	☐	☐	☐			
☐		☐	☐	☐	0-50	5	☐	☐	☐			
☐		☐	☐	☐	0-50	5	☐	☐	☐			
☐		☐	☐	☐	0-50	5	☐	☐	☐			

*- конструктивно в газоанализаторах реализованы 2 вводных отверстия с резьбой М20 (для подключения шлейфом) или по одному отверстию с резьбой М25 или конической резьбой 3/4"NPT

**-газоанализаторы могут быть укомплектованы сертифицированными кабельными вводами CG-201M и заглушками PL-201M, которые обеспечивают герметичное соединение М20 или ¾ NPT.

Конфигурация реле:

Реле	Заводские значения / Положение	Требуемые значения
Порог 1	20% / н.р.	☐
Порог 2	50% / н.р.	☐
Неисправность	н.з.	☐

Заводская комплектация:

1) Газоанализатор СГОЭС с кронштейном – 1 шт.;
2) Руководство по эксплуатации ЖСКФ.413311.002 РЭ – не менее 1 экз. на партию;
3) Паспорт ЖСКФ.413311.002 ПС;
4) Методика поверки МП – 1 экз.;
5) Комплект крепежа -1;
6) Кожух защитный – 1шт.;
7) Тестовая программа на партию изделий – 1 комплект.;
8) Камера калибровочная, магнитный браслет – 1 комплект на партию изделий.

Исполнение, дополнительные комплектующие:

Корпус алюминий	☐	Калибровочная камера	☐
Корпус нержавеющая сталь	☐	Защитный кожух	☐
Калибровочный комплект	☐	Кабельный ввод	☐
Магнитный браслет	☐	Модуль видеонаблюдения	☐
Программное обеспечение	☐	Конвертер RS-232/RS-485	☐
Планка из нерж.стали с позиционным номером	☐	HART - коммуникатор	

Пожалуйста, вышлите заполненную форму по эл.почте на адрес sales@priborinvest.by или по факсу +375(17) 231-02-03, 231-02-06.